أزيدك للمقاولات العامة
وأعمال الإلكتروميكانيكال
Azeidk for General Contracting & MEP Solutions

Title

Material Submittal for Fire Alarm Cable

Brand

Falcon Gold - Emarat

Falcon Gold
YOU ARE SAFE WITH US

C.R.4030244617
012 6880407/0581444606
info@azeidk.com
www.azeidk.com

المقر الرئيسي - جدة:
برج الصفا، مقابل عزيز مول، أعلى شركة عبداللطيف جميل، مبنى A، الدور الثالث، مكتب رقم ٣٤٠.
الرياض:
حي الملز، شارع صلاح الدين، بجوار شركة زين، الدور الثاني، مكتب رقم ١٦.

أزيدك للمقاولات العامة
وأعمال الإلكتروميكانيكال
Azeidk for General Contracting & MEP Solutions

Index

- *Technical Data Sheets (Catalogues).*
- *Certificate of Conformity for Regulated Product.*

Falcon Gold
YOU ARE SAFE WITH US

C.R.4030244617
012 6880407/0581444606
info@azeidk.com
www.azeidk.com

المقر الرئيسي - جدة:
برج الصفا، مقابل عزيز مول، أعلى شركة عبداللطيف جميل، مبنى A، الدور الثالث، مكتب رقم ٣٤٠.
الرياض:
حي الملز، شارع صلاح الدين، بجوار شركة زين، الدور الثاني، مكتب رقم ١٦.

أزيدك للمقاولات العامة
وأعمال الإلكتروميكانيكال
Azeidk for General Contracting & MEP Solutions

Technical Data Sheets (Catalogues).

Falcon Gold

YOU ARE SAFE WITH US

C.R.4030244617
012 6880407/0581444606
info@azeidk.com
www.azeidk.com

المقر الرئيسي - جدة:
برج الصفا، مقابل عزيز مول، أعلى شركة عبداللطيف جميل، مبنى A، الدور الثالث، مكتب رقم ٣٤٠.
الرياض:
حي الملز، شارع صلاح الدين، بجوار شركة زين، الدور الثاني، مكتب رقم ١٦.

Fire Alarm Cable 2Cores Shielded 18AWG

Basic Construction

		2 Cores
Conductor	Material	CCA
	AWG	18AWG
Dielectric	Material	Fire Resistance PVC
Drain wire	Material	CCA
Jacket	Material	Fire Resistance PVC
	Nom.Dia(mm)	5.8

NOTE: The Jacket diameter tolerance is ±0.2mm



BASIC CHARACTERISTICS

CE
CPR 305/11
EN 50575
Eca

Min insulation resistance 20℃	200 MΩ / km
Temperature Rating	-20℃ to 75℃
Operating Voltage	300V
Minimum Bend Radius	8×Diameter
Flammability / Reaction to Fire	IEC/EN 60332-1-2:2005+A1:2016+A11:2016+A12:2021
CPR Compliance	CPR Euroclass: Eca
European Directive Compliance	EU CE Mark, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment)
APAC Compliance:	China RoHS (GB/T 26572-2011)
Quality management system:	ISO 9001:2015

RoHS

Packing

100m plastic reel



305m wooden drum



Fire Alarm Cable 2Cores Shielded 16AWG

Basic Construction

		2 Cores
Conductor	Material	CCA
	AWG	16AWG
Dielectric	Material	Fire Resistance PVC
Drain wire	Material	CCA
Jacket	Material	Fire Resistance PVC
	Nom.Dia(mm)	6.4

NOTE: The Jacket diameter tolerance is ±0.2mm



BASIC CHARACTERISTICS

Min insulation resistance 20℃	200 MΩ / km
Temperature Rating	-20℃ to 75℃
Operating Voltage	300V
Minimum Bend Radius	8×Diameter
Flammability / Reaction to Fire	IEC/EN 60332-1-2:2005+A1:2016+A11:2016+A12:2021
CPR Compliance	CPR Euroclass: Eca
European Directive Compliance	EU CE Mark, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment)
APAC Compliance:	China RoHS (GB/T 26572-2011)
Quality management system:	ISO 9001:2015

CE
CPR 305/11
EN 50575
Eca

RoHS

Packing

100m plastic reel



305m wooden drum



أزيدك للمقاولات العامة
وأعمال الإلكتروميكانيكال
Azeidk for General Contracting & MEP Solutions

Certificate of Conformity for Regulated Product.

C.R.4030244617
012 6880407/0581444606
info@azeidk.com
www.azeidk.com

المقر الرئيسي - جدة:
برج الصفا، مقابل عزيز مول، أعلى شركة عبداللطيف جميل، مبنى A، الدور الثالث، مكتب رقم ٣٤٠.
الرياض:
حي الملز، شارع صلاح الدين، بجوار شركة زين، الدور الثاني، مكتب رقم ١٦.

QIMA
YOUR EYES IN THE SUPPLY CHAIN
دليل الخدمة

شهادة مطابقة للمنتجات الخاضعة للوائح

Certificate of conformity for regulated products

We (.....QIMA Limited.....) office number (.....05956.....) are bearing full responsability for the product described below is conforms to the conformity assessment procedure Conduct the relevant technical regulations and standards which mentioned during this certificate.

Certificate Number	19117-059-23-915446	Issue Date	16/03/2023	Expire Date	16/03/2024
Certificate Type	Product Conformity Certificate (COC)	Commercial Registration No	4030267410 / 7012025560		
Establishment Address	5065 2 8073-22335 جدة				

Product and Manufacturer Data

Model Name	Shielded	Trade Mark	Falcon Gold
Product Name	Fire Alarm Cable		
Product Description			
Country of origin	China		
HS Code	854449910000		



Manufacturer name

Product test data

Report number	R-Cloud-2342657
Report Date	09/03/2023
Decision of confomity assessment	Product Approved

دليل الخدمة

الخدمات

CB Organization Office Responsabile Manager signature

13/12/2023 02:52

CB Organization Office Stamp

QIMA LIMITED

تفاصيل

تفاصيل أرقام الموديلات

عودة (/ContactOfficer/MyRequests/HRRequests)

تطوير و تشغيل REACH

تحت اشراف المواصفات السعودية Saudi Standards SASO

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (V 21.0.1.0) © 2023